



グライト (結露防止吹付け剤) は、接触により若干の剥落があります。
本製品は改良の為予告なしに変更する事があります。

ダンパーテスト結果		
開閉テスト	3万回開閉ニテ異常ナシ	
温度テスト	高温	80°C 168時間放置異常ナシ
	低温	-20°C 30時間放置異常ナシ

断面詳細図 S=1/2

NO.	年月日	訂正事項
③		
②	2023.11.30	受座フック変更 (周山)
①	2020.11.09	打掛金物からパッチン錠に変更 (大畑)

番号	名称	員数	材質規格	仕上	備考
			SUS304	ヘアライン	t=1.5
角法	日付	H23. 6.21	確認製	図検	図承 認縮 尺
品番	図番	246-291	船橋	大西	斉藤 田嶋 1/10
品名	SUS角型屋根マンホール3型600角 結露防止対策タイプ		杉岡エース株式会社		