



本製品は改良の為予告なしに変更する事があります。

ダンパーテスト結果		
開閉テスト	3万回開閉ニテ異常ナシ	
温度テスト	高温	80°C 168時間放置異常ナシ
	低温	-20°C 30時間放置異常ナシ

③	2023.11.30	受座フック変更 (周山)
②	2020.11.09	打掛金物からパッチン錠に変更 (大畑)
①	2001年1月1日	把手φ13→t=1.5 パッキン追加
NO.	年月日	訂正事項

番号		名称		員数	SUS304	ヘアライン				
角法		日付		確認		製図	検図	承認	縮尺	
品番		246-234		H15.11.6		昇	周山	渥美	大西	1/10
品名		SUS角型屋根マンホール2型 (先付) -500				杉岡エース株式会社				