



グライト (結露防止吹付け剤) は、接触により若干の剥落があります。  
本製品は改良の為予告なしに変更する事があります。

| ダンパーテスト結果 |             |                  |
|-----------|-------------|------------------|
| 開閉テスト     | 3万回開閉ニテ異常ナシ |                  |
| 温度テスト     | 高温          | 80°C 168時間放置異常ナシ |
|           | 低温          | -20°C 30時間放置異常ナシ |

| NO. | 年月日        | 訂正事項                |
|-----|------------|---------------------|
| ③   |            |                     |
| ②   | 2023.11.30 | 受座フック変更 (周山)        |
| ①   | 2020.11.09 | 打掛金物からパッチン錠に変更 (大畑) |

| 番号       | 名称                           | 員数       | 材質規格   | 仕上    | 備考    |
|----------|------------------------------|----------|--------|-------|-------|
|          |                              |          | SUS304 | ヘアライン | t=1.5 |
| 角法       | 日付                           | H23.6.21 | 確認     | 製図    | 検図    |
| 品番       | 図番                           |          | 船橋     | 大西    | 斉藤    |
| 品名       | SUS角型屋根マンホール2型600角 結露防止対策タイプ |          | 承認     | 田嶋    | 縮尺    |
| 杉田工一株式会社 |                              |          |        |       |       |