



グライト (結露防止吹付け剤) は、接触により若干の剥落があります。
本製品は改良の為予告なしに変更する事があります。

ダンパーテスト結果		
開閉テスト	3万回開閉ニテ異常ナシ	
温度テスト	高温	80°C 168時間放置異常ナシ
	低温	-20°C 30時間放置異常ナシ

NO.	年月日	訂正事項
③		
②	2023.11.30	受座フック変更 (周山)
①	2020.11.09	打掛金物からパッチン錠に変更 (大畑)

SUS304		ヘアライン			
番号	名称	員数	材質規格	仕上	備考
角法	日付	H27.04.09		確認	製図
品番	図番	246-297		昇	周山
品名	SUS角型屋根マソホール2型 (先付) -500 結露防止対策タイプ		検図		承認
			大西		縮尺
			1		10
杉岡エース株式会社					